

Základní informace o přístupnosti

Úřad vlády České republiky – hlavní budova (Strakova akademie)

Nábř. Edvarda Beneše 4, 118 00 Praha 1

Kontaktní telefon: +420 224 002 111

E-mail: posta@vlada.gov.cz

Internetová stránka: www.vlada.gov.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

Před objektem je ve zvláštních případech možné parkovat na základě předchozího souhlasu.

Trasa od parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová.

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: Malostranská

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod pro veřejnost – tzv. Informace v levé části nádvoří:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: NE

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO (3 schody)
- rampa: NE
- zvedací plošina: NE

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: NE
- zvonek k přivolání obsluhy: ANO (ve výšce 142 cm)
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: NE

- interkom: ANO (*umístěn ve výšce 142 cm, světelná signalizace ani přenos obrazu nejsou k dispozici*)

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*118 cm*)

První vstupní dveře jsou dvoukřídlé v šířce 118 cm, otevírají se směrem dovnitř.

Druhé vstupní dveře v šířce 140cm se otevírají automaticky (na fotobuňku).

Za vstupními dveřmi se nachází schody: NE

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: NE

Alternativní bezbariérový vchod – hlavní vchod uprostřed nádvoří:

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn hlavním vchodem, u kterého se nachází nájezd (k překonání 1 schodu s výškou 8 cm).

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ANO (*první dveře v šířce 94 cm, druhé dveře v šířce 80 cm, obě s otevíráním dovnitř*)

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: NE (*případně prosím specifikujte a uveďte šířku křídel*)

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): NE

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO (*pokud ano, prosím, uveďte počet podlaží, s ohledem na skutečnost, ve kterém patře sídlí daná instituce*)

V budově se nachází schodiště: ANO

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: NE

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO
- Výtah je průchozí: NE
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO (110 cm)
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena reliéfním písmem: ANO

- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO (105 x 135 cm)
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO
 - ovladač s tlačítky s reliéfním popisem / Braillovo písmo: ANO
 - dotykový displej: NE
 - zrcadlo: ANO
 - sklopné sedátko: NE
 - madlo: ANO
 - akustický hlásič označení podlaží: NE
 - informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO
 - nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO
 - indukční smyčka se symbolem: NE
 - interkom: ANO (*pouze zvukový přenos bez optické signalizace*)

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO (výtah)

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka (prostor pro poskytnutí informací, recepce, vrátnice): ANO

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: NE

Od vchodu vede směrem k recepci / informační přepážce vodící linie: NE

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: pohyb po budově je možný pouze s doprovodem

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): NE

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: NE

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: NE

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém / pořadník: NE

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO
- označena reliéfním popisem / v Braillově písmu: NE
- přístupná: přímo z chodby: ANO

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO (240 x 166 cm)

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80cm: ANO (100 cm)

Dveře se otevírají ven: ANO

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 52,5 cm
- pevné madlo: NE
- sklopné madlo: ANO
- velké umyvadlo: ANO
- malé umývatko: NE
- zrcadlo: ANO
- ovladač nouzové signalizace: ANO
- přebalovací pult: NE