

HAD - Vyhodnocení kontrol v restauračních zařízeních HZS krajů za rok 2018

I. Základní údaje		počet	poznámka
1.	celkový počet kontrol	509	
	z toho: bez nedostatků	151	30%
	s nedostatky	358	70%
2.	celkový počet zjištěných nedostatků	1100	2,16
3.	celkový počet zahájených správních řízení	116	

II. Výsledky kontrol		počet nedostatků	poznámka
1.	Označení čísla tísňového volání (požární poplachové směrnice)	242	
2.	Označení rozvodných zařízení elektrické energie, hlavních vypínačů elektrického proudu, uzávěrů vody, plynu a jejich přístupnost	označení	230
		přístupnost	34
3.	Označení nouzových (únikových) východů, evakuačních výtahů, směrů úniků	139	
4.	Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest	50	
5.	Umístění a přístupnost přenosných hasicích přístrojů	178	
6.	Přístupnost vnitřních nástěnných hydrantů	16	
7.	Jiná zjištění	211	

(2,16 nedostatky na 1 kontroly)